

## PATVIRTINTA

Skuodo r. Barstyčių pagrindinės mokyklos  
l.e.p. direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d.  
įsakymu Nr. V1-38

# BARSTYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Barstyčių pagrindinės mokyklos gaisrinės saugos instrukcija (toliau –Instrukcija) reglamentuoja Barstyčių pagrindinės mokyklos (toliau- Mokyklos) gaisrinės saugos užtikrinimo sistemos funkcionavimą, kuri skirta gaisrų prevencijai, žmonių ir turto gelbėjimui gaisro metu.

2. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymu ir Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis.

3. Be šios Instrukcijos būtina laikytis kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

4. Instrukcijos vykdymo kontrolę užtikrina ir už Mokyklos gaisrinę saugą yra atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Jis privalo:

4.1. vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus;

4.2. įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti Mokyklos patalpas;

4.3. nedelsiant šalinti nustatytus priešgaisrinės saugos pažeidimus, apie juos informuoti Mokyklos darbuotojus;

4.4. nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrą ar sprogimą;

4.5. organizuoti Mokyklos darbuotojų instruktavimą, mokymą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti gaisrinės saugos instrukcijas;

4.6. pagal galimybes aprūpinti Mokyklą reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

4.7. užtikrinti, kad Mokyklos patalpose gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingos ir veiktų;

4.8. teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdantiems pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms Mokykloje nustatyti;

4.9. kilus gaisrui Mokyklos patalpose, kol atvyks priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, imtis priemonių jį gesinti, vadovauti gaisro gesinimui, žmonių ir turto evakavimui, o atvykus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus;

4.10. skirti Mokyklos darbuotojus gaisrui patalpose gesinti ir materialinėms vertybėms evakuoti; ( tai nurodyta Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui plane)

4.11. leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti Mokyklai priklausančiais arba jos patalpose esančiomis gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtiniais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.

5. Mokykloje organizuojami šie darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais:

5.1. įvadinis (bendras);

5.2. periodinis (darbo vietoje);

5.3. papildomas (darbo vietoje).

6. Įvadinis (bendras) instruktavimas organizuojamas visiems Mokyklos darbuotojams prieš pradėdant dirbti.

7. Periodinis instruktavimas (darbo vietoje) organizuojamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

8. Papildomai (darbo vietoje) instruktuojama iš esmės pakeitus gaisrinės saugos instruktažą (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), kilus gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų priešgaisrinės saugos žinių.

9. Visi instruktažai įforminami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale.

10. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas privalo:

10.1 žinoti gaisrinės saugos instrukciją;

10.2. griežtai laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo, vykdyti direktoriaus pavadootojo ūkio reikalams priešgaisrinės saugos nurodymus;

10.3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;

10.4. baigus darbo vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius;

10.5. žinoti Mokyklos patalpose esančių gaisro gesinimo, ryšio ir signalizacijos priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis;

10.6. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų kilti ir išsiplėsti gaisrui.

## **II. PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI**

11. Mokyklos nuostatuose numatyta veikla vykdyti naudojamos patalpos adresu Salantų g. 14, Barstyčiai, Skuodo r.

12. Išėjimai iš patalpų turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. Iš vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ir užrakinti iš lauko.

13. Rūkyti patalpose draudžiama.

14. Sanitarinėse techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

15. Plauti ir valyti grindis, sienas, įrengimus, leidžiama tik tam tikslui naudoti skirtomis valymo ir skalbimo priemonėmis.

16. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.

17. Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės ir kiekvienas darbuotojas turi žinoti, kur jos yra.

## **III. ELEKTROS ŠILDYMO PRIETAISŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATVIMO REIKALAVIMAI**

18. Elektros tinklai ir elektros įrenginiai turi būti įrengiami ir eksploatuojami griežtai laikantis galiojančių taisyklių, kitų norminių aktų bei instrukcijų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams.

19. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitinimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

20. Priėjimai prie elektros valdymo spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

21. Nuo šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes.

22. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos ar avarijų likvidavimo metu.

23. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

24. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:

24.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;

24.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius bei kitus elektros aparatus;

24.3. elektros laidus, lempas ir šviesos šaltinius uždengti degiomis medžiagomis;

24.4. į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijančius instaliacinį galingumą;

24.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

24.6. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploataavimo metu dielektrinių savybių netekusi izoliacine medžiaga.

25. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

26. Nustatytu laiku matuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą, o matavimo rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba į atitinkamos formos aktą.

#### **IV. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI**

27. Mokyklos patalpos, baigus jose darbą ir prieš jas uždaranant turi būti patikrintos.

28. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždaranant, tikslas – pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu.

29. Būtina patikrinti:

29.1. ar išjungti visi elektros prietaisai;

29.2. ar uždaryti langai, orlaidės, durys į kitas patalpas;

29.3. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose, ar neužkrauti laiptai;

29.4. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;

29.5. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

30. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ar radęs trūkumų, pagal galimybes juos pašalina pats, priešingu atveju, praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams ar kitiems atsakingiems darbuotojams.

31. Tik įsitikinęs, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo patikrintas patalpas uždaro.

#### **V. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS**

32. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas, pastebėjęs gaisrą, vadovaudamasis Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu (Priedas 1) privalo:

32.1. nedelsdamas pranešti apie gaisrą ugniagesiams gelbėtojams – 112 bendruoju pagalbos telefonu; tel.: 01-Teo tinkle, 101 – Omnitel tinkle, 011 – Bitė GSM, Tele 2 tinkle;

32.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir pagal planą organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;

32.3. gesinti gaisro židinių turimomis priemonėmis;

32.4. pranešti apie gaisravietę Mokyklos atsakingiems darbuotojams ir organizuoti svarbiausių dokumentų ir materialinių vertybių išnešimą į saugią vietą.

33. Atvykę į gaisravietę direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams arba kiti atsakingi darbuotojai privalo:

33.1. įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai gelbėtojai;

33.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;

33.3. išjungti elektros tiekimą;

33.4. imtis priemonių apsaugoti gesinančius žmones, kad neužgriūtų konstrukcijos, nuo elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir nudegimų.

34. Atvykus ugniagesiams, Mokyklos atstovas vadovavęs gaisro gesinimui, privalo pranešti turimą informaciją apie gaisrą.

35. Kiekvienas gaisras objekte turi būti kruopščiai ištirtas ir išnagrinėtas su priešgaisrinės apsaugos pareigūnais.